

TÚZIVÍZCSAP VÍZHOZAM-ÉS NYOMÁSMÉRÉSI JEGYZÖKÖNYV

Kivitelező : VASIVÍZ ZRT Szombathelyi Vízszolgáltatási Üzemműkörség
Szombathely, Végi u. 8.

Megrendelő : Perenye község Önkormányzat
9722, Perenye, Béke utca 34.

Tárgy : Perenye, Jókaí utca 8. szám előtt az NA 100 KM-PVC gerincvezetéken lévő
NA 100 HAWLE feltalaji tűzcsap **egyidejű** vízhozam-és nyomásmérése:

Hálózati nyomás : 4,0 bar

Kifolyási nyomás : 2,1 bar

Időegység alatti vízhozam : 1.066 l/p

A fenti tűzcsapok vízhozam-és nyomás mérése a tűzcsapok mindkét
kifolyócsonkján történő vízvételével mellett , NA 80 OCTAVE ultrahangos
vízmérővel (gyári száma : 164012886 , hitelesítés éve : 2016) történt.

A vízhozam mérést Szanyi Gábor végezte, aki a VASIVÍZ ZRT Szombathelyi
Vízszolgáltatási Üzemműkörség dolgozója, tűzvédelmi szakvizsga
bizonyítvány száma FY-019/5/2016.

Melléklet: Tűzvédelmi szakvizsgát igazoló bizonyítvány

Szombathely, 2017. október 31.