2m ø16mm
aluminium felfogórúd

fefogócsúcs 50cm

8mm aluminium összekötö

fefogócsúcs 50cm

fefogócsúcs 50cm

fefogócsúcs 50cm

8mm aluminium összekötö

ø8 aluminium levezetö
hószigetelés alá rejtve

ø8 aluminium levezetö
hószigetelés alá rejtve

2m ø16mm
aluminium felfogórúd

ø8 aluminium levezetö
hószigetelés alá rejtve

vizsgáló összekötö

vizsgáló összekötö

vizsgáló összekötö

föelosztó

villámvédelmi potenciálkiegyenlítés
T1-T2. túlfeszültségvédelmi készülék
föelosztónál, földelés összekötése a
villámvédelmi földeléssel
egyenpotenciálra hozó vezetövel (Mkh 16mm2)

ø10mm köracél l=3m kereszt
földelö összekötés

ø10mm köracél l=3m kereszt
földelö összekötés

ø10mm köracél l=3m kereszt
földelö összekötés

VILLÁMVÉDELEM FOKOZATA LPS-III.



EGYENPOTENCIÁLÚ HÁLÓZAT ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM BEKÖTÉSEI:

■ FELELÖS TERVEZÖ:

NAGYPÁL TIBOR okl. villamosmérnök
9789 Sé, Zsigmond király u. 4.
VMMK - V18-0187

■ Tervezö:

Weigl Kristóf Ákos villamosmérnök
VMMK -V18-00779

■ HELYSZÍN:

9722 Perenye Jókai Mór utca 19 Hrsz.:386/1

■ TÁRGY:

Óvodaépület felújításának és bövítésének villámvédelmi terve

■ TERV SZÁMA:

VV-1

■ TERV

villámvédelmi szerelés terv

■ DÁTUM:

2017. 11. 30.

■ LÉPTÉK:

1:100